

# 공급승인신청서

(원형수로)



동양콘크리트산업(주)

화성 공장 : 경기도 화성시 양감면 개월안길5 (031)352-7600

서울사무소 : 서울 서초구 양재동 278-10 동양B/D2층 (02)597-2950

# 목 록

1. 사업자등록증 사본	1부
2. 공장등록증 사본	1부
3. 단체 표준인증서	1부
4. 시험성적서 사본	1부
5. 시험성과대비표	1부
6. 납품사실확인서	1부



# 사업자등록증

( 법인사업자 )

등록번호 : 124-81-02225

법인명(단체명) : 동양콘크리트산업(주)

대표자 : 신상훈

개업연월일 : 1976년 01월 08일      법인등록번호 : 130111-0001923

사업장소재지 : 경기도 화성시 양감면 개월안길 5

본점소재지 : 경기도 화성시 양감면 개월안길 5

사업의종류 : 업태 제조업  
도소매


종목 철근및레진콘크리트제품  
철근 및 레진콘크리트

발급사유 :

T. 02 597 2950

F. 02 597 2952

E. dyc2590@daum.net




사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( )부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2018년 07월 10일

화성세무서장





# 공장등록증명(신청)서

접수번호 2023031517809958001	접수일 2023.03.15	처리기간 즉시
--------------------------	----------------	---------

신청인	회사명 동양콘크리트산업(주)	전화번호 031-352-7600
	대표자 성명 신상훈	생년월일(법인등록번호) 130111-0001923
	대표자 주소(법인 소재지) 경기도 화성시 양감면 개월안길 5 (한국폴리머(주))	


등록 내용	공장 소재지 경기도 화성시 양감면 개월안길 5 (한국폴리머(주)) 외 2 필지	지목 공장용지	보유구분 자가 [O], 임대[ ]
	공장 등록일 1998년 10월 17일	사업 시작일 1998년 08월 16일	종업원 수 남 :51    여 :0
	공장의 업종(분류번호) 콘크리트 관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조업(23325)		
	공장 부지 면적(㎡) 40695.000	제조시설 면적(㎡) 4065.150	부대시설 면적(㎡) 732.000

등록 조건	조건 : 해당없음
-------	-----------



등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용) 2017-04-14	공장관리번호 130111000192300
--	---------------------------

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2023년 03월 15일



## 한국산업단지공단이사



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.



# 단체표준인증서


인 증 번 호 : 제 2198 호  
 업 체 명 : 동양콘크리트산업(주)  
 대 표 자 : 신상훈  
 공 장 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 개월안길 5  
 공장 사업자등록번호 : 124-81-02225  
 인증계약 유효기간 : 2026.04.03  
 단 체 표 준 명 : 철근 콘크리트 용배수로관  
 단 체 표 준 번 호 : SPS-KCIC0002-1955  
 종류·등급·호칭·모델 : 이형수로관 【 별지 】



단체표준인증시스템 인증심사 절차서에 의거 인증심사를 실시한 결과 단체표준과 인증심사기준에 적합하므로 위와 같이 단체표준 표시를 인증 합니다.

2023 년 03 월 16 일

한국콘크리트공업협동조합연합회장



\* 최초인증일 : 2017.04.04      \* 최종변경일 : 2023.03.16  
 \* 변경/재교부사유 : 2023.03.16 인증서갱신



# [별지] 단체표준인증서 [1/1]

■ 단체표준번호 : SPS-KCIC0002-1955      ■ 인증번호 : 제 2198 호  
 ■ 단체표준명 : 철근 콘크리트 용배수로관      ■ 업체명 : 동양콘크리트산업(주)

NO	종 류	호 칭	치 수(mm)			비 고
			a(b)	h	L	
1	이형수로관	300C	300	300	2000	사각원형 비대칭형
2		300C	300	300	2000	사각원형 taper형
3		300C	300	300	2000	사각원형 평면형
4		300C	300	300	995	사각원형 비대칭형
5		300C	300	300	995	사각원형 taper형
6		300C	300	300	995	사각원형 평면형
7		300C	300	300	493	사각원형 비대칭형
8		300C	300	300	493	사각원형 taper형
9		300C	300	300	493	사각원형 평면형
10		300C	300	300	2000	유개형 : 앵글 부착형
11		300C	300	300	2000	유개형
12		400C	400	400	2000	유개형 : 앵글 부착형
13		400C	400	400	2000	유개형

원본대조필





# 시험성적서


1. 성적서 번호 : CT23-023320K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 동양콘크리트산업(주)
  - 주소 : 경기도 화성시 양감면 개월안길 5
3. 시험기간 : 2023년 03월 06일 ~ 2023년 03월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 철근콘크리트용배수로관(이형수로관-원형수로관)
6. 시험방법
  - (1) SPS-KCIC0002-1995:2017

원본대조필

확인	작성자 성명	김평련	김평련	기술책임자 성명	원철현	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2023년 03월 17일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5124

총 3페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



# 시험성적서

성적서번호 : CT23-023320K

## 7. 시험결과

1) D 200

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
치수(D)	mm	(1)	203		
치수(T)	mm	(1)	59		
치수(W)	mm	(1)	322		
치수(H)	mm	(1)	361		
치수(L)	mm	(1)	2 003		

2) D300

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
치수(D)	mm	(1)	303		
치수(T)	mm	(1)	75		
치수(W)	mm	(1)	462		
치수(H)	mm	(1)	463		
치수(L)	mm	(1)	2 004		

3) D400

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양	-	(1)	이상없음	-	A
치수(D)	mm	(1)	401		
치수(T)	mm	(1)	82		
치수(W)	mm	(1)	562		
치수(H)	mm	(1)	571		
치수(L)	mm	(1)	2 002		

4) 철근콘크리트용배수로관(이형수로관-원형수로관)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
압축강도(1)	MPa	(1)	47.5	(20.0±5.0) °C, (35.0±5.0) % R.H.	B
압축강도(2)	MPa	(1)	48.5		
압축강도(3)	MPa	(1)	49.2		

원본대조필





# 시험성적서


성적서번호 : CT23-023320K

※ 시험장소

A : 경기도 화성시 양감면 개월안길 5

B : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —



# 시험성과 대비표

원형수로관

관종	시험항목	단위	시방기준	시험성과	판정	비고
200	겉모양	NON	해로움이없을것	이상없음	합격	
	D	mm	200 +,-3	203	합격	
	T	mm	60 +,-2	59	합격	
	W	mm	320 +,-2	322	합격	
	H	mm	369 +,-2	361	합격	
	L	mm	2000+5 -5	2003	합격	
300	겉모양	NON	해로움이없을것	이상없음	합격	
	D	mm	300 +,-3	303	합격	
	T	mm	80 +,-2	75	합격	
	W	mm	460 +,-2	462	합격	
	H	mm	469 +,-2	463	합격	
	L	mm	2000+5 -5	2004	합격	
400	겉모양	NON	해로움이없을것	이상없음	합격	
	D	mm	400 +,-3	401	합격	
	T	mm	80 +,-2	82	합격	
	W	mm	560 +,-2	562	합격	
	H	mm	579 +,-2	571	합격	
	L	mm	2000+5 -5	2002	합격	
압축강도		N/mm <sup>2</sup>	24	47.5	합격	
		N/mm <sup>2</sup>	24	48.5	합격	
		N/mm <sup>2</sup>	24	49.2	합격	

동양콘크리트산업(주)



## 납 품 사 실 확 인 서(2022년)

납품업체명	현장	규격	단위	금액 (VAT포함)	납품기간	비고
주식회사 라인산업	청주 오송 외	수로관C300 (2m)외	EA	126,008,978	2022년	원형수로관
(주)한라	광주 비발디 외	수로관C300 (2m)외	EA	40,117,000	2022년	원형수로관
(주)라인건설	시화 MTV 외	수로관C300 (2m)외	EA	31,918,293	2022년	원형수로관
주식회사 종일토건	고덕 외	수로관C300 (2m)외	EA	19,173,000	2022년	원형수로관
(주)대지건설	세종 외	수로관C300 (2m)외	EA	5,746,400	2022년	원형수로관
주식회사 씨타대헌건설	화성 남양 외	수로관A300 (2m)외	EA	3,652,000	2022년	원형수로관
예콘산업	평택 외	수로관C300 (2m)외	EA	2,882,000	2022년	원형수로관
(주)동서프라스틱	제주도	수로관C300 (2m)외	EA	1,672,000	2022년	원형수로관
주식회사 케이원이앤씨	파주	수로관C300 (2m)외	EA	1,214,400	2022년	원형수로관
현용산업	성남 외	수로관C300 (2m)외	EA	1,136,300	2022년	원형수로관

상기 와 같 이 납 품 사 실 이 있 음 을 확 인 합 니 다.

2023. 04. 04.

경기도 화성시 양감면 개월안길 5  
 동양콘크리트산업(주)  
 대표이사 신상훈 (인)

